



Kraków dnia 23.06.2016 r.

ZZM.6265.16.NB.041.33.1.MS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: **Budowa Ogródka Jordanowskiego na osiedlu Lubocza w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.** Znak sprawy 041.33.2016.

Wg rozdzielnika

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje zapytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

Pytania:

Proszę o informację, który z zestawów zabawowych wskazanych w pliku "Przykłady urządzeń zabawowych.pdf" powinien być przyjęty w ofercie w pozycji 15 kosztorysu ofertowego.

Proszę również o informację, czy pod pojęciem "urządzenie do wspinania"

(poz. 14) Zamawiający ma na myśli urządzenie ze strony 9 pliku "Przykłady urządzeń zabawowych.pdf".

Proszę o określenie materiału z jakiego ma być wykonana piaskownica.

Projekt jako nawierzchnię placu zabaw wskazuje "nawierzchnię bezpieczną". Nawierzchni tej brak w przedmiarze. Proszę o informację czy należy uwzględnić ją w wycenie.

Odpowiedzi:

- winien być przyjęty zestaw zabawowy ze strony 8 w pliku

"przykłady urządzeń zabawowych" ("Proludic J2521 xo)

- "urządzenie do wspinania" - tak, należy przyjąć ze strony 9 pliku "przykłady urządzeń zabawowych"

- piaskownica betonowa (beton wibrowany klasy B-30, kolor beżowy ; siedziska piaskownicy - z laminatu epoksydowo - szklanego w kolorze żółtym lub pomarańczowym.

- nawierzchni bezpiecznej nie ma w przedmiarze i nie należy jej uwzględniać w ofercie.

Rozdzielnik:

- wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

- strona internetowa

- a/a