



ZARZĄD ZIELENI  
MIEJSKIEJ  
W KRAKOWIE

ZZM.8974.17.NP.271.1.52.MG

Kraków, dnia 3 lipca 2017 r.

### Do wszystkich Wykonawców

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu małej architektury na terenie Bulwarów Wiślanych w Krakowie, dla ZZM w Krakowie. Znak: 52/2017*

### PYTANIE I ODPOWIEDŹ DO SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi do zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

#### **Pytanie nr 1:**

Nawiązując do wymagań treści SIWZ odnośnie zastosowania litego drewna robinii akacjowej, prosimy o informację czy istnieje możliwość zastosowania szczepelin klejonych z litych elementów robinii akacjowej. Klejone drewno akacjowe niweluje ryzyko wykrzywiania i pęknięcia szczepelin w okresie ich eksploatacji”?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza wykorzystanie szczepelin klejonych z litych elementów robinii akacjowej.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do treści SIWZ, stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jego zakres i charakter oraz termin wprowadzenie nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa ZZM;
3. a/a.

Wojciech Kochan  
Kierownik Zespołu  
Zamówień Publicznych