



ZARZĄD ZIELENI
MIEJSKIEJ
W KRAKOWIE

ZZM.9574.17.NP.271.1.57.MG

Kraków, dnia 11 lipca 2017 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164, z późn. zm.), którego przedmiotem jest na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym, tj. doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Michała Korpala, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 57/2017

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, do zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Michała Korpala, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, znak sprawy 57/2017 zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

- w związku ze sprzecznością pomiędzy wymogami opisu projektu (ogrodzenie z płaskowników) a rysunkami projektu (ogrodzenie z profili zamkniętych) na temat ogrodzenia prosimy o odpowiedź, które wymogi są wiążące.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż w załączonej do projektu karcie ogrodzenia omyłkowo wskazano ogrodzenie z płaskowników. Wiążące wymagania są wskazane na rysunkach projektu - rozwinięciach ogrodzenia (ogrodzenie z profili zamkniętych).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do treści SIWZ, stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jego zakres i charakter oraz termin wprowadzenie nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa ZZM;
3. a/a.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Adres biura i korespondencyjny: Ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków;

tel. 12 – 20 – 10 – 240, fax. 12 – 34 – 18 – 487;

e-mail: przetargi@zsm.krakow.pl www.zsm.krakow.pl <http://zsm.krakow.pl/index.php/przetargi.html> Strona 1 z 1