

Zarząd
Zieleni Miejskiej
w Krakowie

ZZM.11038.17.NP.271.1.58.MG

Kraków, dnia 03 sierpnia 2017 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2015 poz. 2164, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych budową skate parku oraz osiedlowego pumtracku, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla ZZM w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Szanowni Państwo,


Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy oraz zawiadamia o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08.08.2017r., przy czym godzina składania i otwarcia oraz miejsca nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 4:

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi z dnia 31.07.2017 r. dotyczących koloru materiału pokrywającego minirampę (hpl 6mm) chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę iż kolor jasno szary nie występuje w ofercie największych producentów pokryć urządzeń skateparku (SkaPetite, Ramp armor), których produkty są dedykowane do tego typu urządzeń, charakteryzując się najlepszymi właściwościami jezdnyimi, wytrzymałością i bezpieczeństwem. W ofercie producentów dostępne są trzy kolory z tego dwa z nich (czarny i naturalny) stosowane są na obiektach narażonych na warunki atmosferyczne. Czarny kolor jest kolorem łatwiej dostępnym i stosowanym przez wielu tańszych producentów, których produkty nie są dedykowane na urządzenia skateparku oraz charakteryzują się gorszymi właściwościami jezdnyimi. Chcąc uniknąć zastosowania przez wykonawcę tańszych zamienników, których zastosowanie przekłada się na bezpieczeństwo a które przy minirampie o wysokości ponad 3m jest kluczowe najlepszym sugerowanym rozwiązaniem jest wybór sklejki w kolorze naturalnym zbliżonym do koloru sklejki — żółto- pomarańczowym, zastosowanie którego zmusza wykonawcę do wyboru najlepszej jakości materiałów, które zaleca się do budowy skateparku a w szczególności tak wysokich elementów.

Czy zatem zamawiający dopuści wykonanie pokrycia minirampy w całości w kolorze naturalnym zbliżonym do koloru sklejki — żółto-pomarańczowym?

Rys. 1




Odpowiedź nr 4:

W związku z ograniczoną dostępnością materiału pokrywającego minirampę w kolorze jasno szarym Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni minirampy w kolorze naturalnym (żółto – pomarańczowym), nie dopuszcza natomiast wykonania nawierzchni minirampy w kolorze czarnym.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie pokrycia łuków i powierzchni płaskich minirampy w kolorze naturalnym zbliżonym do koloru sklejki — żółto-pomarańczowy, natomiast półek, które nie stanowią element jezdny minirampy w kolorze czarnym (rys. 3)?

Rys. 2



Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuszcza wykonanie pokrycia łuków i powierzchni płaskich minirampy w kolorze naturalnym zbliżonym do koloru sklejki – żółto – pomarańczowym, natomiast półek, które stanowią element jezdny minirampy w kolorze czarnym lub jasno szarym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 08.08.2017r., przy czym godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Stosowna zmiana zostanie również dokonana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Z poważaniem


Wojciech Kochan
Kierownik Zespołu
Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa ZZM;
3. a/a.