



Zarząd
Zieleni Miejskiej
w Krakowie

LIFE URBANGREEN



ZZM.NP.26. 2.26.19.8011.JC1

Kraków, dnia 19 kwietnia 2019r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z rewitalizacją części Parku Lotników w ramach projektu LIFE URBANGREEN, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 26/2019.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO TREŚCI SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień i modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jak również informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30 kwietnia 2019r., w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia wykonania nasadzeń zieleni na koniec listopada ze względu na okres wegetacji roślin i terminy zamówień materiału roślinnego, który przypada na przełom października i listopada lub przełom marca i kwietnia (w czasie spoczynku roślin).

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż przychyliła się do wniosku i wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia nasadzeń zieleni i wykonanie oczka wodnego do dnia 30 listopada 2019r.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z profilem geologicznym załączonym w dokumentacji miąższość warstw namułów i torfów miejscami wynosi do 3,5m – zgodnie ze sztuką budowlaną i udzieleniem gwarancji podłoże pod izolacją wykonywaną w technologii EPDM powinno być stabilne – czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntów nienośnych zgodnie z profilami geologicznymi; jeśli nie, prosimy o podanie sposobu stabilizacji gruntów nienośnych pod oczkiem wodnym.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający poniżej podaje sposób stabilizacji gruntów pod oczkiem wodnym. Po wykonaniu wykopu (-5cm poniżej poziomu docelowego):

- należy wykonać 5cm piasku zagęszczonego;
- następnie rozłożyć geowłókninę;
- następnie wykonać warstwę EPDM.

Dla EPDM wystarczająca jest zagęszczona podsypka piaskowa (zgodnie z opisem projektowym, punkt 4.4.3 PZT i dalej).

Pytanie nr 3:

Jaką metodę należy przyjąć do obniżenia zwierciadła wód gruntowych podczas

wykonania prac izolacyjnych oczka wodnego, ponieważ poziom zwierciadła wody (zgodnie z dokumentacją geologiczną) dochodzi do 0,5m ppt?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż przy wykopach i profilowaniu dna należy uwzględnić koszt utrzymania odpowiedniego poziomu wody gruntowej. Odpowiednie wyposażenie i przedsięwzięcia do obniżenia poziomu wody gruntowej lub usuwania wód opadowych i nachodzącej wody powierzchniowej muszą być utrzymane na miejscu do momentu zasypania i zabezpieczenia niecki oczka wodnego. Zamawiający nie wskazuje sposobu prowadzenia prac, a organizację robót pozostawia do decyzji Wykonawcy.

Pytanie nr 4:

Z dokumentacji przetargowej nie wynika jednoznacznie czy budowa oczka wodnego nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego – prosimy o informację czy budowa oczka wodnego objętego przetargiem wymaga takiego pozwolenia oraz czy wszystkie formalności w tym zakresie zostały wykonane a niezbędne pozwolenia zostały uzyskane?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, iż wszelkie formalności i uzgodnienia, jak i wymagania oraz warunki niezbędne do realizacji zamówienia zostały dokonane oraz opisane, co potwierdza załączona do SIWZ dokumentacja projektowa. W aspekcie opisanym w powyższym pytaniu wynika to również między innymi ze stanowiska Państwowego Gospodarstwa Wodnego (Stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie z dnia 24.04.2018 nr KR.ZUZ.2.070.41.2018.MD) będącego załącznikiem do przetargu (Zał. B > PW > 08_Opinie_wnioski_warunki) wspomnianego w opisie PZT (pkt 4.4 Oczko wodne). Zaznaczyć należy, że z uwagi na fakt, iż oczko wodne jest zaprojektowane do realizacji jako „szczelne”, dlatego też jego budowa nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego.

Zamawiający informuje ponadto, że wpłynęły również inne pytania do SIWZ, na które niezwłocznie w najbliższym terminie zostaną udzielone odpowiedzi, niemniej nie przewiduje kolejnego przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

Stosowna zmiana w aspekcie zmiany terminów składania i otwarcia ofert zostanie również dokonana w treści ogłoszenia o zamówieniu.


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 30 kwietnia 2019r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa;
3. a/a.


Wojciech Kochan
Kierownik Zespołu
Zamówień Publicznych