



NP.26.2.33.22.BM

Kraków, dnia 10 czerwca 2022r.

## Do wszystkich Wykonawców

*Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.33.22.BM, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni na placu zabaw w Parku Wincentego a' Paulo oraz na boisku do koszykówki w Parku Maćka i Doroty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.*

### PYTANIE I ODPOWIEDŹ, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający może udostępnić informację na temat wysokości swobodnego upadku urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw, celem weryfikacji grubości nawierzchni bezpiecznej, jaka powinna być zainstalowana w ramach realizacji zadania?

Projekt przebudowy przyjmuje dwie grubości nawierzchni – 45 mm oraz 60 mm. Tymczasem grubość systemu jest różna w zależności od technologii producenta i powinna wynikać ze współczynnika HIC danej nawierzchni.

W związku z powyższym proszę również o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści nawierzchnie o innej grubości całkowitej, pod warunkiem spełnienia kryterium HIC zabawki?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje kartami katalogowymi istniejących urządzeń. Do wyceny wykonawczej należy przyjąć grubości nawierzchni zastosowane w projekcie, należy traktować je jako prawidłowe dla istniejących urządzeń.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż dopuszcza zmianę grubości nawierzchni bezpiecznej w zakresie stref bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń, tak aby spełniała wymagane kryterium HIC, jednak nie mniejszą niż zastosowana w projekcie.

**Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytanie i odpowiedź oraz wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.**

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.