



Zarząd
Zieleni Miejskiej
w Krakowie

NP.26.2.38.22.BT

Kraków, dnia 15 lipca 2022r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.38.22.BT, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Kurdwanów przy Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie” – etap 2, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 17:

W dokumentacji projektowej mamy rozbieżne informacje dotyczące odwodnień. Prosimy o określenie: betonowe, czy polimerobetonowe, jak również wysokości i szerokości zewn. wewn.? Odwodnienia liniowe posiadają wys. i szer. od 90 do 450 mm?

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować systemowe korytka odwodnieniowe betonowe z rusztem stalowym o wytrzymałości odpowiadające klasie min. B125. Dopuszcza się zastosowanie innego odwodnienia liniowego o wymiarach zbliżonych do tych w dokumentacji projektowej, o wytrzymałości min. B125. Zamawiający załącza do niniejszej odpowiedzi rysunek o nazwie «KORYTKA» oraz specyfikację w pliku o nazwie «080501» obrazujący wymiary projektowanych korytek.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia do treści SWZ wraz z załącznikami, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Zamawiający przypomina, iż przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 18 lipca 2022r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.