



Kraków, dnia 18 lipca 2022r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.38.22.BT, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Kurdwanów przy Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie” – etap 2, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 18:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 5 przesyłamy zapytanie:

Producenci certyfikowanych zrębków nie podają gatunku drewna z jakiego wyprodukowane są zrębki, brak więc informacji czy jest to topola.

Zrębki z certyfikatem TUV są około trzykrotnie droższe niż zrębki sosnowe spełniające wymagania PN-EN 1177.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zrębków sosnowych spełniających wymagania PN-EN 1177?

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje odpowiedź na pytanie nr 5 z dnia 12.07.2022r. Zrębki sosnowe pochodzą z drewna iglastego, które może posiadać drzazgi i jest mniej bezpieczne w użytkowaniu, co jest szczególnie istotne w przypadku nawierzchni bezpiecznych stosowanych na placach zabaw. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zrębków sosnowych spełniających wymagania PN-EN 1177.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia do treści SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.