



„Park Rzeczny Tetmajera” w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.



Kraków, dnia 20 września 2022r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.63.22.UK, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z realizacją zadania pn. „Park rzeczny Tetmajera”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień i modyfikacji do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie kwoty do 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych PLN) do spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp i opisane w SWZ, tj: posiadania środków finansowych lub zdolność kredytowej w wysokości co najmniej 3.500.000,00 zł. (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych (PLN)),

Odpowiedź nr 15:

Zgodnie z zapisami SWZ 21) Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pkt 2.3.1. mówi, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.500.000,00 PLN brutto. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmniejszenia ww. kwoty do 2.000.000,00 PLN brutto. Opis warunku udziału w postępowaniu jest proporcjonalny do zakresu i wartości zamówienia.

Pytanie nr 16:

Zwracamy się z prośbą o podanie koloru nawierzchni z płyt piaskowca, płyty kamienne o grubości 2 cm. Producenci takich płyt posiadają różne kolory.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza kolor beżowy, bądź szary płyt piaskowca. Zamawiający zastrzega konieczność przedłożenia do akceptacji wszelkich planowanych do wbudowania materiałów na etapie zatwierdzania kart materiałowych.

Pytanie nr 17:

Zwracamy się z prośbą o podanie wymiaru obrzeża drewnianego dębowego (etap

l): W przedmiarze pkt. 91d.2 1.5 podano wymiar; 4,4x 3,5 taki sam jest w opisie str.19 natomiast w opisie na stronie 21 jest podany wymiar: 44x150mm.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający informuje, iż prawidłowy wymiar przekroju obrzeża drewnianego dębowego (etap I) to 4,4x15 cm, fazowane obustronnie promieniem fi. 4mm. Obrzeże należy podzielić na odcinki o możliwie dużej długości, minimalna długość jednego odcinka to 100cm.

INFORMACJA

o sprostowaniu omyłki pisarskiej w numeracji modyfikacji z dnia 19.09.2022r

Zamawiający informuje, iż dokonuje poprawy oczywistej omyłki pisarskiej w treści modyfikacji, opublikowanej w dniu 19.09.2022r., polegającej na powtórzeniu numeru tj gdyż zamiast **MODYFIKACJA DO SWZ 1 i 2** powinno być **MODYFIKACJA DO SWZ 3 i 4**

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 5 w zakresie zmiany identyfikatora postępowania

Zamawiający informuje, iż został zmieniony identyfikator postępowania ujęty w pkt 8) ppkt 22 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„22. Zamawiający informuje, iż identyfikator postępowania (ID) dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostępny na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz przyjmują następującą postać: **identyfikator postępowania: 11d5eb4c-49ae-4b87-af51-73e4af8cb6c0.**”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający przypomina, iż termin składania i otwarcia ofert ulegał zmianie na dzień 23 września 2022r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.