



## Do wszystkich Wykonawców

*Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.70.22.DO, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem nowych, modułowych, wolnostojących toalet publicznych w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.*

### PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

#### **Pytanie nr 3:**

W odniesieniu do zapisów OPZ w zakresie toalety w Parku Łagiewniki dotyczących konstrukcji budynku toalety, zwracam się z następującym pytaniem: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w zakresie konstrukcji budynku toalety publicznej wykonanej w technologii monolitycznego odlewu betonowo - kompozytowego, zaprojektowanego jako prefabrykowany obiekt wolno stojący przeznaczony do montażu w miejscu posadowienia do przyłączy: wody, kanalizacji i energii elektrycznej, jako samonośny do posadowienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu?

#### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do toalety publicznej w Parku Łagiewniki w Krakowie, nie wnosi uwag do propozycji zastosowania ścian monolitycznych betonowo - kompozytowych. Przy czym wszystkie pozostałe parametry należy wykonać zgodnie z projektem, takie jak: kształt i forma obiektu oraz jego wykończenia zewnętrzne, wyposażenie toalety, przyłącza w media i odprowadzenie wód opadowych. Jednocześnie zaznaczamy, że parametry techniczne przegród pionowych i poziomych (m.in. wytrzymałościowe, przenikalności cieplnej i inne), nie mogą być gorsze niż określone w projekcie i zamówieniu. Wszelkie zmiany mają odpowiadać zmianom nieistotnym określonym w ustawie Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz w razie konieczności uzyskania również niezbędnych uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytanie i odpowiedź oraz wyjaśnienia do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność kolejnego przedłużenia terminu składania ofert.

**Zamawiający przypomina, iż przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 14 października 2022r, przy czym godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.