



NP.26.2.33.23.BM

Kraków, dnia 10 maja 2023r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.33.23.BM, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach budowy przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wodociągową oraz montażem poidel w Parku Krowoderskim, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Składam zapytanie odnośnie ilości, rodzaju nowych nasadzeń roślinności ujętej w Opcji nr 1, Opcji nr 2?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż w opisie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do postępowania w pkt. nr 8 znajduje się zapis: „Ze względu na kolizję z inwestycją 5 grup krzewów przeznaczone do usunięcia, są to żywopłoty z ligustru pospolitego. W zamian przewiduje się nasadzenie nowych żywopłotów na obszarze inwestycji.”

W opcji nr 1 przeznaczono do usunięcia 2 grupy krzewów, natomiast w opcji nr 2 przeznaczono do usunięcia 3 grupy krzewów. Na 1 grupę krzewów należy przyjąć 5 szt.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający określa profil z jakiego należy wykonać obręcz wokół poidelka?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć obręcz ze stali nierdzewnej w szlifie gat. 304 z rury średnicy 42.4 mm lub o zbliżonym wymiarze, maksymalnie do 50mm.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.