

Kraków, dnia 25 maja 2023r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.35.23.JC1, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw przy ul. Niepokalanej Panny Marii, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ DO SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie poz. 19 i 20 przedmiaru tj. nawierzchni bezpiecznej. Otóż: nie ma takiego systemu nawierzchni bezpiecznej jak 2,5cm SBR i 1,5 EPDM. Za mało SBR (nie wyjdą badania na upadek HIC) i za dużo warstwy użytkowej. Standardowo wycenić powinniśmy 60 mm (50mm SBR + 10mm EPDM). Czy Zamawiający przewiduje zmianę grubości nawierzchni?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż na modernizowanym boisku należy przyjąć poniższe parametry nawierzchni bezpiecznej syntetycznej:

- EPDM (fr.1-3,5mm) - 10mm,
- warstwa zasadnicza nośna (mieszanka granulatu SBR frakcji 1-4mm, żwiru płukanego frakcji 2-8mm i kleju poliuretanowego) - 35 mm.

Na boisku nie obowiązują normy dotyczące wysokości upadku.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność kolejnego przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Zamawiający przypomina, iż przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 30 maja 2023r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian..

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.