

Kraków, dnia 12 lipca 2023r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.51.23.JC1, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową parku kieszonkowego przy ul. Plac Nowowiejski, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu zwracamy uwagę, że w przedmiarze została zanizowana ilość obrzeży drewnianych nawierzchni ze zrębków, która według projektu wynosi 32 mb.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż w projekcie graficznym - w legendzie, STWiORB oraz w części opisowej projektu długość obrzeży drewnianych oznaczono prawidłowo – 32 mb. Zamawiający zaznacza, że załączone przedmiary mają jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i obliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB.

Pytanie nr 2:

Czy rekultywacja trawników jest objęta zakresem przetargu?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż projekt nie zakłada wykonania rekultywacji trawnika. Jednocześnie zgodnie z zapisami SWZ po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować, a elementy nie podlegające przebudowie (zieleni, elementy infrastruktury), doprowadzić do stanu jak przed ich rozpoczęciem.

Pytanie nr 3:

Czy należy wykonywać warstwę poślizgową w nawierzchni betonowej?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z częścią opisową projektu zagospodarowania terenu, oraz STWiORB należy wykonać w nawierzchni betonowej warstwę poślizgową z folii budowlanej lub bitumicznej.

Pytanie nr 4:

Czy kostka bazaltowa ma być surowo-łupana?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, iż należy wykorzystać kostkę bazaltową surowo-łupaną.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa na konieczność przedłużenia

terminu składania ofert.

Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.