

Kraków, dnia 25 lipca 2023r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.56.23.JC1, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową parku kieszonkowe na os. Piastów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ DO SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy dopuszczają Państwo zmianę konstrukcji stalowej pergoli. Zaprojektowane rozwiązanie nie jest technicznie możliwe do wykonania przy gięciu profilu 200x100x6 na zimno - chcąc jednocześnie zachować estetykę wykonania. Należałoby rozważyć zmianę promienia gięcia, poprzez minimum dwukrotne jego zwiększenie, jednocześnie zwiększając grubość ścianki profilu. Ewentualnie zaprojektowanie konstrukcji pergoli bez widocznych łuków - a z zastosowaniem ostrych krawędzi. Do odpowiedniej kalkulacji, należy również załączyć plik dxf z paneli aluminiowych oraz specyfikację łączenia do konstrukcji zarówno wspomnianych dźwigarów aluminiowych jak samych paneli (7b).

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż kształt konstrukcji, w tym promienie zgięcia profili nie podlegają zmianie. Stalowe profile zgodnie z opisem wykonawczym należy walcować na gorąco w celu uzyskania odpowiedniego promienia zgięcia, przy zachowaniu estetyki wykonania. Perforowaną blachę aluminiową z indywidualnym wzorem należy montować w sposób niewidoczny. Blacha powinna być zlicowana z profilami konstrukcji nośnej, natomiast dokładny sposób montażu jest uzależniony od producenta. Przed wysłaniem paneli aluminiowych do produkcji, należy uzgodnić ostateczny wzór perforacji z Przedstawicielem Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż udzielając niniejszej odpowiedzi dokonuje uzupełnienia załączników do SWZ, załączając plik o nazwie „Rysunek perforacji blachy aluminiowej_25.07.2023” zawierający rysunek wzoru perforacji blachy aluminiowej w formacie .dxf .

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SWZ wraz z załącznikiem stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.