



NP.26.2.6.23.BW

Kraków, dnia 27 lutego 2023r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.6.23.BW, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenu łączącego północną i wschodnią część parku Bagry Wielkie wraz z realizacją oświetlenia ul. Grochowej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA i ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany grubości deski, z której ma być wykonany podest z 25 mm na 20 mm? Deska Thermo jesion ryflowana jest powszechnie dostępna w grubości 20 mm, natomiast ta sama deska grubości 25 mm jest niedostępna u producentów.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę grubości deski do wykonania podestu, przy czym grubość deski nie powinna być mniejsza niż 20mm.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany gatunku drzewa, z jakiego ma być wykonany podest z thermo jesion na modrzewia europejskiego?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę gatunku drzewa z jakiego ma być wykonany podest na modrzew.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.