



NP.26.2.73.23.BM

Kraków, dnia 5 września 2023r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.73.23.BM, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją związanych z zadaniem budżetu obywatelskiego pn.: „Uporządkujemy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka” oraz pn.: „Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Prosiłabym o sprecyzowanie wymiarów i kolorów: płyt prowadzących i guzkowych. Proszę o uszczegółowienie informacji na temat krawężnika kamiennego. Czy akceptowalne będzie zastosowanie krawężnika granitowego?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż Zgodnie ze Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa:

- płyty ostrzegawcze guzkowe należy wykonać z płyt polimerobetonowych koloru żółtego o wymiarach: 40cm x 40cm,
- płyty prowadzące należy wykonać z płyt polimerobetonowych koloru białego o wymiarach: 40cm x 40cm.

Krawężnik granitowy jest akceptowany przez ZDMK.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytanie i odpowiedź oraz wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.