



Kraków, dnia 10 października 2023r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.86.23.JC1, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku Aleksandry cz. Północna i Południowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w zakresie kładek pieszych A- D.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż kładki A-D nie są przedmiotem postępowania, są przewidziane w IV etapie inwestycji. W związku z powyższym Zamawiający nie dysponuje zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie kładek pieszych A- D.

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dotycząca głębokości posadowienia pali pomostu E.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż udostępnia rysunki konstrukcyjne KW-07 i KW-08 jednocześnie informując, że zgodnie z załącznikiem Nr 3.7 Karta otworu geologicznego, warstwa nośna IIIa zalega na poziomie ok. 5,00 m. Pale w warstwie nośnej powinny być zakotwione na głębokości minimum 4,00 m. W związku z powyższym należy przyjąć średnią długość jednego pala 9,00 mb.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ wraz załącznikami stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.