

NP.26.2.100.23.BM

Kraków, dnia 7 lutego 2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr: NP.26.2.100.23.BM, którego przedmiotem wyłonienie Wykonawcy robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich w Wadowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, jak również informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert na dzień **1 marca 2024r.**, przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian, oraz o zmianie terminu związania ofertą na dzień **30 marca 2024r.**

Informujemy również, że odpowiedzi na pytania nr 121 i nr 122 oraz 126 i nr 127 zostaną udzielone w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 118:

Prosimy o potwierdzenie, że koszt materiałów eksploatacyjnych i zużywających się, podlegających wymianie w okresie gwarancji jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 118:

Zamawiający informuje, iż koszt materiałów eksploatacyjnych i zużywających się, podlegających wymianie w okresie gwarancji ponosi Zamawiający, aczkolwiek przedmiotowe materiały, ich zużycie oraz konieczna częstotliwość wymian będzie możliwa do określenia dopiero po wbudowaniu konkretnego urządzenia/elementu budowlanego, którego karta materiałowa zostanie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z instrukcją lub gwarancją producenta jak również w oparciu o karty utrzymaniowe.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie nr 119 została udzielona w dniu 23 stycznia 2024r. natomiast odpowiedź na pytanie od nr 120 została udzielona w dniu 29 stycznia 2024r.

Pytanie nr 121:

Prosimy o podanie parametrów technicznych ścianki mobilnej.

Odpowiedź nr 121:

Zamawiający informuje, iż udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

Pytanie nr 122:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. W odpowiedziach z dnia 22.12.2023, pytanie i odpowiedź nr 23, Zamawiający podał parametry kurtyny oraz wyjaśnił iż kurtynę należy zamontować w osi ściany B. Według rzutu parteru w osi B znajduje się ścianka mobilna. Czy kurtynę należy zamontować po obu stronach ściany pomiędzy osiami C i D?

Odpowiedź nr 122:

Zamawiający informuje, iż udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

Pytanie nr 123:

Pozycja 6.2.18 – kłapa ppoż 300x200 – w przedmiarze 1 szt.; w projekcie 2 szt. – Prosimy o wskazanie ile powinno być?

Odpowiedź nr 123:

Zamawiający informuje, iż należy wykonać zgodnie z projektem 2 szt.

Pytanie nr 124:

Proszę o informację w jaki sposób mają zostać zamontowane kamery CCTV na terenie parku związku z wyłączeniem dostawy słupów oświetleniowych?

Odpowiedź nr 124:

Zamawiający informuje, iż kamery CCTV na terenie parku mają być zamontowane za równo na budynku jak i na istniejących latarniach pokrywających się lokalizacją projektowanych słupów oświetleniowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż, zgodnie z pkt 5.1.9 do SWZ, zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, określonego między innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 125:

Jaką izolacyjność akustyczną (ile dB) mają spełniać ścianki i sufity w systemie suchej zabudowy (tj. G-K)? Brak informacji na powyższy temat w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź nr 125:

Zamawiający informuje, iż systemy suchej zabudowy (zabudowa systemowa) powinny spełniać co najmniej minimalne wymagania pod względem izolacyjności akustycznej zgodnie z Polskimi Normami. Ściany oddzielające sanitariaty pomieszczeniami techniczne oraz kuchni od pozostałych pomieszczeń (w tym korytarzy) R'A'1min 50dB.

Pytanie nr 126:


Jaką izolacyjność akustyczną (ile dB – parametr Rw) ma spełniać ściana mobilna zlokalizowana w pomieszczeniu nr 0.01 w osi „B”. Brak informacji na powyższy temat w dokumentacji przetargowej. Zaznaczamy, że pytanie dotyczy ściany mobilnej w osi „B”, a nie kurtyny akustycznej między osiami C(+)-D(-)/3-4 w pomieszczeniu nr 0.01. Zamawiający w poprzednich pyt. i odp. nie udzielił odpowiedzi na powyższe zagadnienie.

Odpowiedź nr 126:

Zamawiający informuje, iż udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

Pytanie nr 127:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że kurtyna akustyczna występuje tylko i wyłącznie w pomieszczeniu nr 0.01 z dwóch stron ściany/otworu zlokalizowanej/ego między osiami C(+)-D(-)/3-4 (zgodnie zaznaczoną lokalizacją kurtyny w kolorze żółtym na poniższym fragmencie rysunku).



Odpowiedź nr 127:

Zamawiający informuje, iż udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie

Pytanie nr 128:

Prosimy o udostępnienie detalu cokołu drewnianego, który ma występować we wszystkich pomieszczeniach o charakterze historycznym zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 95.

Odpowiedź nr 128:

Zamawiający informuje, iż wygląd cokołu stanowić będzie uzgodnienie w trakcie budowy. Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie plik w formacie PDF o nazwie «WADÓW_cokół_rys_poglądowy» stanowiący równocześnie załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 129:

Prosimy o precyzyjne podanie numerów pomieszczeń, które według Zamawiającego mają charakter historyczny. Jest to niezbędna informacja w celu prawidłowego policzenia przedmiaru dot. ilości cokołów drewnianych o których Zamawiający informował w odpowiedzi na pytanie nr 95.

Odpowiedź nr 129:

Zamawiający informuje, iż pomieszczenia historyczne z podłogami drewnianymi to: 0.01-0.03; 0.10; 1.02; 1.03; 1.06.

Ponadto pomieszczenia, w których należy stosować cokół drewniany to pomieszczenia z podłogami drewnianymi z desek: 1.01; 1.12, jak również pomieszczenia z płytkami ceglany. Rysunki z pokazywanymi typami podłóg znajdują się w PW – A12 do A14.

Pytanie nr 130:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że „zaplecze budowy” będzie można zorganizować na terenie Dworu Badenich. Jeśli nie ma takiej możliwości, to prosimy Zamawiającego o wskazanie miejsca na organizację zaplecza budowy.

Odpowiedź nr 130:

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zlokalizowania „zaplecza budowy” przez Wykonawcę na terenie parku Dworu Badenich w miejscu gdzie nie ma kolizji z drzewami i krzewami. Miejsce będzie uzgodnione na etapie przekazania placu budowy.

Pytanie nr 131:

Prosimy o informacje, czy aktualnie do Dworu Badenich doprowadzone są jakieś aktywne media (tj. prąd, woda, gaz, itd.)?

Odpowiedź nr 131:

Zamawiający informuje, iż obecnie nie ma doprowadzonych aktywnych mediów do budynku Dworu Badenich.

Pytanie nr 132:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wszystkie drzwi wewnętrzne i zewnętrzne nie muszą spełniać izolacyjności akustycznej. Brak informacji na powyższy temat w dokumentacji przetargowej. Jeśli nie, to prosimy Zamawiającego o wskazanie minimalnego parametru izolacyjności akustycznej dla drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

Odpowiedź nr 132:

Zamawiający informuje, iż wszystkie drzwi wewnętrzne i zewnętrzne muszą spełniać izolacyjność akustyczną zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 133:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wszystkie drzwi wewnętrzne i zewnętrzne nie są wyposażone w samozamykacze. Brak informacji na powyższy temat w dokumentacji przetargowej. Jeśli nie, to prosimy Zamawiającego o wskazanie konkretnych drzwi, które mają posiadać samozamykacz.

Odpowiedź nr 133:

Zamawiający informuje, iż wszystkie drzwi otwierające się w stronę korytarzy należy wyposażyć w samozamykacze ukryte (wpuszczane). Samozamykacze bez blokady otwarcia należy zastosować w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

Pytanie nr 134:

Prosimy o udostępnienie detalu parapetu z drewna dębowego występującego przy każdym oknie.

Odpowiedź nr 134:

Zamawiający informuje, iż wygląd parapetu stanowić będzie uzgodnienie w trakcie budowy. Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie plik w formacie PDF poglądowy rysunek parapetu z drewna dębowego o nazwie «WADÓW_detal_parapetu_rys_poglądowy» stanowiący równocześnie załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 135:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że parapety zewnętrzne należy wykonać „na wzór istniejących, z blachy ocynkowanej w kolorze naturalny” zgodnie z opisem technicznym z dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź nr 135:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować blachę tytanowo-cynkową gołowalcowaną dla całości robót blacharskich.

Pytanie nr 136:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Zgodnie z pkt 2.4.2 SWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali "trzy roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektów

użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych". Rozporządzenie, o którym mowa w SWZ nie zawiera definicji "obiektu użyteczności publicznej", a jedynie "budynku użyteczności publicznej". Czy w takim razie o wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy wykonali odpowiednie roboty w odniesieniu do trzech budynków użyteczności publicznej, czy też obiektów budowlanych, które spełniają funkcje określone w § 3 pkt 6) wskazanego rozporządzenia?

Odpowiedź nr 136:

Zamawiający informuje, iż o wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy wykonali odpowiednie roboty w odniesieniu do trzech budynków użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6) wskazanego rozporządzenia.

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu.

Pytanie nr 137:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie prawa opcji 1 należy uwzględnić warstwy wykończeniowe schodów zewnętrznych oraz rampy zewnętrznej (tj. rekonstrukcja elementów kamiennych oraz dostawa i montaż nowych płyt kamiennych na schodach i rampie).

Odpowiedź nr 137:

Zamawiający informuje, iż warstwy wykończeniowe schodów zewnętrznych oraz rampy zewnętrznej należy wycenić w zakresie opcji nr 2.

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w zakresie **prawa opcji 2**.

Pytanie nr 138:

Prosimy o wyjaśnienie, w której opcji należy przyjąć rekonstrukcję balustrad zewnętrznych?

Odpowiedź nr 138:

Zamawiający informuje, iż rekonstrukcję balustrad zewnętrznych należy wycenić w zakresie opcji nr 2.

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w zakresie **prawa opcji 2**

Pytanie nr 139:

Prosimy o wyjaśnienie, w której opcji należy przyjąć wykonanie opaski żwirowej wokół budynku oraz wykonanie przegrody trench mixing?

Odpowiedź nr 139:

Zamawiający informuje, iż wykonanie przegrody w technologii trench mixing lub jet grouting oraz wykonanie opaski żwirowej wokół budynku należy wycenić w zakresie podstawowym.

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w zakresie **podstawowym**.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 11

Zamawiający informuje, iż z uwagi na udzieloną wyżej odpowiedź nr 136, dokonuje modyfikacji treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu, polegającej na zmianie dotychczasowej treści pkt 21) ppkt 2.4.2 SWZ, czyli opisu warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego wymaganej wiedzy i doświadczenia, którego treść otrzymuje poniższe brzmienie:

„2.4.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował trzy roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu budynków użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dwie z nich obejmowały obiekt wpisany do

rejestrze zabytków i/lub gminnej ewidencji zabytków, o łącznej wartości wykazanych trzech robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych brutto).”.

Stosowna zmiana zostanie również dokonana w ogłoszeniu o zamówieniu.

W związku z powyższym odpowiedniej modyfikacji ulegają oświadczenia i wykaz załączone jako wzory do formularza oferty, odpowiednio do poniższej treści.

Załącznik nr 2 do SWZ

Składane wraz z ofertą.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich w Wadowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.100.23.BM, oświadczamy, co następuje:**

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ, polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....

w następującym zakresie:

.....
.....

*(wskazać podmiot/y i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/ów - o ile dotyczy)**

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczamy, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołujemy się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG - o

ile dotyczy)*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp i opisane w SWZ, a w szczególności:

1. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia, tj.:

1.1 posiadamy środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych (PLN),

1.2 jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych (PLN).

2. Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, tj.:

2.1 dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, czyli:

2.1.1 osobą przeznaczoną do pełnienia **funkcji kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane w **specjalności konstrukcyjno-budowlanej** w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, jak również spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 840 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektów budowlanych wraz z instalacjami, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,

2.1.2 osobą przeznaczoną na funkcję **kierownika prac konserwatorskich**, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, zgodnie z wymaganiami art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 840 z późn. zm.) oraz wykonała co najmniej dwie prace konserwatorskie w budynku/budynkach na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu zapisów art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

2.1.3 osobą przeznaczoną do pełnienia **funkcji kierownika robót**, posiadającą uprawnienia budowlane w **specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych** w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,

2.1.4 osobą przeznaczoną do pełnienia **funkcji kierownika robót**, posiadającą uprawnienia budowlane w **specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych** w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi robotami budowlanymi

w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,

2.1.5 osobą przeznaczoną do pełnienia **funkcji kierownika robót**, posiadającą uprawnienia budowlane w **specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych** w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.

2.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował trzy roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu budynków użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, **w tym dwie z nich obejmowały obiekt wpisany do rejestru zabytków i/lub gminnej ewidencji zabytków**, o łącznej wartości wykazanych trzech robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych brutto).

3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp.

5. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 1497 z późn. zm.), tj.:

5.1 nie jesteśmy Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy,

5.2 nie jesteśmy Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy,

5.3 nie jesteśmy Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy, decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy.

Oświadczamy, że zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp.

*(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2)-5) i 7)-10) - o ile dotyczy)**

Jednocześnie oświadczam, że w związku z powyższym, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

*(- o ile dotyczy)**

WYKAZ PODWYKONAWCÓW – (o ile dotyczy)*

Niniejszy załącznik zawiera zakres rzeczowy części zamówienia (czynności), przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę (ów), wraz z podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu.

W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w zakresie ich zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców.

Załącznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje zatrudnienie podwykonawcy/ów.

Oświadczamy, że powierzamy następującym podwykonawcy/om wykonanie następujących części (zakresu) zamówienia

Podwykonawca

.....
.....

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)**

Powierzany zakres zamówienia:

.....
.....

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczamy, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

.....
.....

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG - o ile dotyczy)**

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykazujemy, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowaliśmy trzy roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu budynków użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, **w tym dwie z nich obejmowały obiekt wpisany do rejestru zabytków i/lub gminnej ewidencji zabytków**, o łącznej wartości wykazanych trzech robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych brutto).

Należy przedstawić wykaz robót z opisem zawierającym dane i informacje, z których będzie jednoznacznie wynikać spełnienie opisu warunku udziału w postępowaniu, wraz z informacją o podstawie dysponowania w przypadku, gdy są to zasoby udostępnione Wykonawcy, według na przykład poniższej tabeli.

Lp.	Przedmiot robót (rodzaj, powierzchnia i zakres czynności, itp.)	Całkowita wartość brutto	Data/y realizacji i miejsce wykonania	Nazwa, adres i telefon Zleceniodawcy	Zasób własny / udostępniony przez podmiot trzeci
1.					
2.					
3.					

Wykaz dokumentów potwierdzających, że wykazane wyżej zamówienia zostały wykonane należycie:

1.
2.
3.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 12

Zamawiający informuje, iż z uwagi na udzielone wyżej odpowiedzi nr 137, nr 138 i nr 139, dokonuje modyfikacji treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu, polegającej na zmianie dotychczasowej treści pkt 5) ppkt 1.4 i 1.6 SWZ, czyli Opisu przedmiotu zamówienia, oraz pkt 7) Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego § 1 Przedmiotu umowy ust. 4 lit. b) dotyczącego zakresu prawa opcji 2, których treść otrzymuje poniższe brzmienie:

„1.4 Zamówienie w zakresie **podstawowym** obejmuje między innymi wykonanie podbicia odcinkowego istniejących fundamentów budynku, **przegrody w technologii trench mixing lub jet grouting**, pogłębienie poziomu posadzki części podziemnej względem istniejącego przez wykonanie płyty posadzki żelbetowej gr. 30cm połączonej monolitycznie z konstrukcją podbicia ścian. Dopuszcza się zamianę technologii np. na jet-grouting. Płytę żelbetową należy wykonać w technologii TBW na 2-óch warstwach papy termozgrzewalnej. Ponadto w zakresie podstawowym należy wykonać izolację przeciwwodną i termiczną fundamentów, **wykonanie opaski żwirowej wokół budynku**, wyburzenie ścian działowych, skucie tynków wewnętrznych, osuszenia ścian i impregnacje, demontaż posadzek i okładzin ściennych, demontaż starych instalacji, wywóz i utylizacja gruzu oraz elementów z rozbiórki.

(...)

1.6 W zakresie **prawa opcji 2** zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania ścian działowych, wylewek oraz tynków wewnętrznych, docieplenia dachów, wykonanie elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, **rekonstrukcję balustrad zewnętrznych, warstwy wykończeniowe schodów zewnętrznych i rampy zewnętrznej** oraz wykonania instalacji sanitarnych (Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji, wentylacji, Instalacja i przyłącze kanalizacji sanitarnej, Instalacja kanalizacji deszczowej, przyłącze wodociągowe) instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, instalacji słaboprądowych (Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP i uzbrojenia teletechnicznego, Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepełnosprawnych, Kanalizacja kablowa do budynku, Instalacja okablowania strukturalnego, Instalacja telewizji dozorowej CCTV, Instalacja RTV, AV) oraz uzbrojenia teletechnicznego, z wyłączeniem dostawy i montażu elementów końcowych/wykończeniowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, słaboprądowych.

(...)

b) opcja 2: wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania ścian działowych, wylewek oraz tynków wewnętrznych, docieplenia dachów, wykonanie elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, **rekonstrukcję balustrad zewnętrznych, warstwy wykończeniowe schodów zewnętrznych i rampy zewnętrznej** oraz wykonania instalacji sanitarnych (Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji, wentylacji, Instalacja i przyłącze kanalizacji sanitarnej, Instalacja kanalizacji deszczowej, przyłącze wodociągowe) instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, instalacji słaboprądowych (Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP i uzbrojenia teletechnicznego, Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepełnosprawnych, Kanalizacja kablowa do budynku, Instalacja okablowania strukturalnego, Instalacja telewizji dozorowej CCTV, Instalacja RTV, AV) oraz uzbrojenia teletechnicznego, z wyłączeniem dostawy i montażu elementów końcowych/wykończeniowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, słaboprądowych.”.

Stosowna zmiana zostanie również dokonana w ogłoszeniu o zamówieniu.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 13

w zakresie terminów składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **1 marca 2024r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowna zmiana zostanie również dokonana w ogłoszeniu o zamówieniu.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 14

w zakresie zmiany terminu związania ofertą

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **30 marca 2024r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytania i odpowiedzi oraz modyfikacje do SWZ wraz z załącznikami stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 1 marca 2024r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.