



Zarząd
Zieleni Miejskiej
w Krakowie

ZZM.NP.26.1.90.20.12936.JN

Kraków, dnia 19 czerwca 2020r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródków jordanowskich przy alei Focha i ul. Kamedulskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż **Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy: PLAYGARDEN Mariusz Białobrzewski, z siedzibą ul. Długa 13, 33-112 Ruda Tarnowiec, za kwotę brutto 89.900,00 zł, w tym należny podatek VAT w stawce 23%.**

Uzasadnieniem wyboru jest, złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym.

Zamawiający informuje ponadto, iż odrzucił ofertę firmy Zakład Kształtowania Terenów Zielonych „DOL-EK”, Kazimierz Doleckiński, ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów, ponieważ oferta zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, jak i oferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu, co potwierdza zarówno sama wartość oferty, jak i złożone w odpowiedzi na wezwanie niespójne i niepełne wyjaśnienia, a przy tym niewłaściwie udokumentowane.

Zamawiający zauważa, iż wezwał w dniu 15 czerwca 2020r. Wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty. Udzielone w dniu 16 czerwca 2020r. wyjaśnienia nie odpowiadały w pełni na skierowane wezwanie, a tym samym nie pozwalały na jednoznaczną ocenę dotyczącą realnej wartości rynkowej zaoferowanej ceny.

Ponadto Zamawiający jasno określił w zapytaniu ofertowym, iż urządzenia zabawowe mają być wykonane ze stali. Natomiast w przedstawionych dwóch kartach katalogowych zaproponowane urządzenia wykonane są z drewna iglastego bezrdzeniowego. Dodatkowo dwa zestawy zabawowe odbiegają od wymiarów, które Zamawiający określił w przykładowych kartach załączonych do zapytania. Różnica 10 cm na Zestawie Zabawowym 2 jest akceptowalna jednak na zestawie zabawowym 1 większa długość o 1 m jest niedopuszczalna z uwagi na warunki terenowe.

Kolejnym argumentem dyskwalifikującym ofertę jest zbyt cienka grubość nawierzchni EPDM, którą Wykonawca zaproponował jako grubość 4,5 cm. Wymaganiem zapytania ofertowego było wbudowanie nawierzchni EPDM o grubości 7 cm.

Dodatkowo Wykonawca zaproponował wysokość ogrodzenia na 103 cm, co Zamawiający rozumie jako wbudowanie go w terenie na wysokość 110 cm, jednak

długości furtki 250 cm jest nie akceptowalna. Zamawiający określił szerokość furtki dostosowaną do standardów i praktyki stosowania na placach zabaw na terenie Miasta Krakowa.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę,
2. Strona internetowa ZZM,
3. a/a.