



NP.26.1.314.23.BW

Kraków, dnia 11 sierpnia 2023r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.1.314.23.BW, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania altany ogrodowej oraz elementów małej architektury w ramach realizacji projektu budżetu obywatelskiego pn.: „Ogrodowa Czytelnia na Litewskiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, do treści Zapytania Ofertowego, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Bardzo proszę o informację z jakiego drewna wykonana ma być altana ogrodowa?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że słupy konstrukcyjne należy wykonać z akacji, natomiast elementy odeskowania z modrzewiu. Elementy montażowe należy wykonać ze stali galwanizowanej (ocynkowanej ogniowo).

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytanie i odpowiedź oraz wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.